非常用器具交換電池

●掲載してある電池以外は生産終了品です。（新しい器具のご購入をおすすめいたします）

白熱灯器具用

非常時の光源	交換電池	適合機種
豆球２コ **2.5V 0.5A** （赤色灯用）	N2SWI （2.4V 1200mAh） 旧形式：N2SWK （2.4V 1200mAh）	赤色灯……LAB052
	FK191 （2.4V 1200mAh）	（生産終了品） 赤色灯……LAB056

ハロゲン電球器具用

非常時の光源	交換電池	適合機種
非常用ハロゲン電球 **JE3.6V 9W**	N3CY （3.6V 2500mAh）	JAE0901
	N3CI （3.6V 2500mAh）	JAD0901
非常用ハロゲン電球 **JE3.6V 13W**	N3CY2 （3.6V 3000mAh）	JAE1302、1302A
	N3CI2 （3.6V 3000mAh）	JAD1302、1302A
非常用ハロゲン電球 **JE4.8V 13W**	N4CY （4.8V 2500mAh）	JAE1301
	N4CI （4.8V 2500mAh）	JAD1301、JAE1305
	FK697W(4.8V 2500mAh)	JAW1301
非常用ハロゲン電球 **JE10.8V 30W**	N9CY （10.8V 2500mAh）	JAE3001、JAE3071、JAE3081 JAE3091
	N9CI （10.8V 2500mAh）	JAD3001、JAD3071、JAD3081 JAD3091、JAE3095
	FK690W(10.8V 2500mAh)	JAEW3001

非常用器具用交換電池（電源装置内蔵形）

煩わしい内部配線不要で取扱いは簡単、しかも電池交換と電源装置のメンテナンスが同時に行えます。本体カバーに簡単にセットできます。



非常時の光源	交換電池	適合機種
ミニ電球 **6V 10W**	BIN105PC10 （6.0V 2000mAh）	（生産終了品） LAD103 LAE10103、LAE15103 LAE10113、LAE15113
ミニ電球 **9.6V 20W**	BIN208PC10 （9.6V 2000mAh）	（生産終了品） LAD203 LAE20503、LAE25551、LAE25503 LAE25513、LAE20513、LAE25552
	BIN208PC11 （9.6V 2000mAh）	（生産終了品） LAP203、LAC203
ミニ電球 **7.2V 20W**	FK608 （7.2V 2500mAh）	（生産終了品） LAE2501
ミニ電球 **9.6V 40W**	BIN408PD10 （9.6V 4000mAh）	（生産終了品） LAE40681、LAD403 LAE45603、LAE40603 LAE45613、LAE40613
	BIN408PD11 （9.6V 4000mAh）	（生産終了品） LAP403、LAC403
ミニ電球 **4.8V 10W**	BIN104PC10 （4.8V 2000mAh）	（生産終了品） LAD104 LAE10104、LAE15104
ミニ電球 **7.2V 20W**	BIN206PC10 （7.2V 2500mAh）	（生産終了品） LAD204 LAE20504、LAE25504 LAE25553、LAE25554
	BIN206PC11 （7.2V 2500mAh）	（生産終了品） LAP204、LAC204
ミニ電球 **14.4V 40W**	BIN412PC10 （14.4V 2500mAh）	（生産終了品） LAE40604、LAE40682 LAE45604、LAD404
	BIN412PC11 （14.4V 2500mAh）	（生産終了品） LAP404、LAC404

非常用照明器具内蔵蓄電池の交換およびリニューアルについて

法令により、非常時の点灯時間の点検・検査報告をすることが定められています。また、蓄電池の寿命は４年～６年、器具の交換目安は８年～10年となっており、実際の点検による適正交換をお願いします。

●非常用照明器具の関係法令

		非常用照明器具
法令（管轄）		建築基準法（国土交通省）
維持管理		建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建設設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。（法第８条第１項）
設備の点検および報告義務		建築設備の所有者または管理者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、下記資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(法第12条第3項)
点検資格者		一級または二級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者（法第12条第３項）
定期点検		６ヶ月から１年の間隔で特定行政庁が定める時期（施行規則第６条）
定期報告		
届出先および報告先		特定行政庁（法第12条第３項）
是正命令違反	違反者	懲役３年以下又は罰金300万円以下（法第98条より要約）
	法人	罰金１億円以下（法第104条より要約）
定期点検報告義務違反		罰金100万円以下（法第101条より要約）
報告徴収	オーナー 点検者	虚偽の答弁等により罰金50万円以下（法第102条より要約）

（一社）日本照明器具工業会「防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめ」より抜粋